

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00496/21

Серия **RU** № **0328880**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКТСТРОЙ». Место нахождения (адрес юридического лица): 432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Максимова, дом 30, помещение 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432025, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, дом 55/11. Основной государственный регистрационный номер: 1137328004550. Телефон: +79176200528. Адрес электронной почты: simkraski@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКТСТРОЙ». Место нахождения (адрес юридического лица): 432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Максимова, дом 30, помещение 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432025, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, дом 55/11. Основной государственный регистрационный номер: 1137328004550.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство огнезащиты металлических конструкций: Комбинированная огнезащитная система (конструктивная огнезащита) БОКА КИНЗОКИ-К модификации «ОР», в составе:  
 – теплоизоляционная огнезащитная обмазка БОКА КИНЗОКИ-Т модификации «ОР», толщина слоя обмазки 2,5 мм (расход, установленный изготовителем 2,63 кг/м<sup>2</sup>, без учета потерь)  
 – краска огнезащитная БОКА КИНЗОКИ-М модификации «ОР», толщина сухого слоя краски не менее 0,7 мм (расход, установленный изготовителем 1,02 кг/м<sup>2</sup>, без учета потерь), выпускаемое в соответствии с ТУ 2310-001-12551923-2017 «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ».

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний ППБ-726/08-2021 от 23.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90), протокола НМ93-325/08-2021 от 26.08.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 698-СС/06-2021 от 29.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
 Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает 5-ую группу огнезащитной эффективности при испытании на стальной колонне дву таврового сечения N20Б1 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3.4 мм – время достижения критической температуры образца 500 °С не менее 45 минут. Хранение осуществляется при температуре от -40 °С до +40 °С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления. Срок службы - не менее 25 лет при соблюдении всех условий в соответствии с Технической документацией.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 30.08.2021

**ПО** 29.08.2026

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Грешкий Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Ильдюлов Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)