



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00880/22

Серия **RU** № **0368768**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340; адрес электронной почты: info@pskpb.ru. уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙ"
 Место нахождения (адрес юридического лица): 432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Максимова, дом 30, помещение I
 Адрес места осуществления деятельности: 432025, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, дом 55/11
 Основной государственный регистрационный номер 1137328004550.
 Телефон: 79176200528. Адрес электронной почты: simkraski@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙ"
 Место нахождения (адрес юридического лица): 432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Максимова, дом 30, помещение I
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432025, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, дом 55/11

ПРОДУКЦИЯ Конструктивная огнезащитная система для металлических конструкций «БОКА КИНЗОКИ-К модификации «ОР» в составе: теплоизоляционная огнезащитная обмазка БОКА КИНЗОКИ-Г модификации «ОР», толщина сухого слоя обмазки 2,5 мм (расход, установленный изготовителем 2,63 кг/м², без учета потерь), краска огнезащитная БОКА КИНЗОКИ-М модификации «ОР», толщина сухого слоя краски не менее 0,8 мм (расход, установленный изготовителем 1,16 кг/м², без учета потерь), нанесенная согласно Технологическому регламенту «Производство работ с применением комбинированной огнезащитной системы (конструктивная огнезащита) БОКА КИНЗОКИ-К модификации «ОР» №012/21 от 27.03.2021г. нанесенная на грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82) с толщиной сухого слоя 0,05 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2310-001-12551923-2017 «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ».

Серийный выпуск
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-193/03-2022 от 11.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) Протокола испытаний № НМ93-080/03-2022 от 11.03.2022 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93) акта анализа состояния производства № 698-СС/06-2021 от 29.06.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6. Обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности при испытании на стальной колонне двутаврового сечения N20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 30 минут. Хранение осуществляется при температуре от -40 °С до +40 °С. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты изготовления. Срок службы - не менее 25 лет при соблюдении всех условий в соответствии с Технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.03.2022 **ПО** 14.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Гревский Николай Михайлович (ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Цизилев Алексей Владимирович (ф.и.о.)