



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.33026.04ЦЭТОС003.К00252

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗАЩИТА». ОГРН: 1237300003104.
 Юридический адрес: 432071 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 112, офис 4. Фактический адрес: 432071, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 112, офис 4.
 Телефон: +7 (8422)22-90-42. Адрес электронной почты: om@simkraski.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗАЩИТА». ОГРН: 1237300003104.
 Юридический адрес: 432071, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 112, офис 4. Фактический адрес: 432071, Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 112, офис 4.
 Телефон: +7 (8422)22-90-42. Адрес электронной почты: om@simkraski.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
 Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТОС003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструкции противопожарных железобетонных перекрытий по несъемной опалубке из профлиста с нанесенным огнезащитным составом «БОКА КИНЗОКИ-КТ» модификации «ВД» на водной основе (ТУ 20.30.22-009-77999273-2025) толщиной сухого слоя не менее 2,0 мм, расходом не менее 1,6 кг/м² (без учёта технологических потерь), нанесённый на грунт марки «Краска-грунт антикоррозионная» (ТУ 2310-001-12551923-2017) толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм.
 Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
 20.30.22

ТН ВЭД
 -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»: предел огнестойкости по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности – REI150 при равномерно распределенной нагрузке 30 кг/м²

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПОЖ/Э-25/12-0009 от 03.12.2025 года, выданный Испытательный центр «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ003, сроком действия от 09.01.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-009-77999273-2025 «Огнезащитный состав «БОКА КИНЗОКИ-КТ» модификации «ВД».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.12.2025 ПО 02.12.2030

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
 инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
 инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.